

MWZ1-26-54.4-2016

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „**Remont dachu hali**”, znak: MWZ1-26-54-2016.


Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie § 7 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w punkcie 4, w następujący sposób:

zapis pkt 4.:

„4. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Zakres prac remontowych do wykonania hydroizolacji
 - a) oczyszczenie papy z luźnych elementów i zabrudzeń,
 - b) usunięcie ewentualnych wybrzuszeń w papie,
 - c) ułożenie taśmy butylowej na ewentualnych pęknięciach w papie,
 - d) uszczelnienie szpary pomiędzy wywinięciem papy, a murkiem ogniowym za pomocą poliestrowej siatki wzmacniającej,
 - e) aplikacja powłoki pod hydroizolację (0,2kg/m²) z wywinięciem 20cm na murkach ogniowych,
 - f) aplikacja pierwszej warstwy powłoki hydroizolacji (0,6kg/m²) z wywinięciem 20cm na murkach ogniowych,
 - g) aplikacja drugiej warstwy powłoki hydroizolacji (0,6kg/m²) z wywinięciem 20cm na murkach ogniowych,
 - h) aplikacja jednej warstwy nawierzchniowej powłoki (0,6kg/m²) z wywinięciem 20cm na murkach ogniowych,
 - i) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wywietrzaków i obróbek blacharskich,
- 2) Zamawiający wymaga zastosowania n/w parametrów powłoki nawierzchniowej:
 - kolor powłoki – jasnoszary lub pochodne,
 - twardość wg Shore’a (A) – 80
 - zakres temperatur użytkowych – od -40°C do +80°C
 - wytrzymałość na rozciąganie w temp. +23°C $\geq 600\%$
 - wytrzymałość na rozciąganie w temp. -25°C $\geq 450\%$.
 - wytrzymałość na zrywanie w temp. +23°C – min 55kg/cm²
 - maksymalny szok temperaturowy 200 °C
 - odporna na promieniowanie UV



3) Zamawiający dodatkowo wymaga aby:

- zastosowane powłoki posiadały dopuszczenia (certyfikaty) Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych,
- całość powłoki wykonana była w systemie wannowym jako bezszwowa-monolityczna z dokładnym wypełnieniem wszelkich szczelin,
- zastosowana powłoka cechowała się odpornością chemiczną,
- powłoka była nietoksyczna po utwardzeniu,
- powłoka była z transmisją wilgoci (powłoka oddycha, wilgoć nie kumuluje się pod nią)

otrzymuje brzmienie:

„4. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Zakres prac remontowych do wykonania hydroizolacji z powłoki poliuretanowej

- oczyszczenie papy z luźnych elementów i zabrudzeń,
- naprawy pokrycia polegające na zakitowaniu, usunięcie ewentualnych wybrzuszeń w papie,
- ułożenie taśmy uszczelniającej na połączeniach starej papy z nowymi obróbkami papowymi wokół świetlików oraz na pęknięciach w papie,
- uszczelnienie szpary pomiędzy wywinieciem papy, a murkiem ogniowym za pomocą poliestrowej siatki wzmacniającej,
- aplikacja powłoki pod hydroizolację (0,2kg/m²) z wywinieciem 20cm na murkach ogniowych,
- aplikacja pierwszej warstwy hydroizolacji z powłoki poliuretanowej (0,75kg/m²) z wywinieciem 20cm na murkach ogniowych,
- aplikacja drugiej warstwy hydroizolacji z powłoki poliuretanowej (0,75kg/m²) z wywinieciem 20cm na murkach ogniowych,
- aplikacja jednej warstwy nawierzchniowej powłoki (0,2kg/m²) z wywinieciem 20cm na murkach ogniowych,
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wywietrzaków i obróbek blacharskich,

2) Zamawiający wymaga zastosowania n/w parametrów powłok poliuretanowych:

- Powłoka hydroizolacyjna (2 x 0,75kg)

Właściwości fizyko-chemiczne powłoki:

Twardość wg Shore’a (A) – 65

Przepuszczalność pary wodnej – 25g/m²/24h

Zakres temperatur użytkowych – od -30oC do +90oC

Wydłużenie przy zerwaniu – 700%

Siła rozciągająca - >4N/mm²

- Powłoka nawierzchniowa (1 x 0,2kg)

Właściwości fizyko-chemiczne powłoki:

Twardość wg Shore’a (A) – 65

Zakres temperatur użytkowych – od -40oC do +90oC

Wydłużenie przy zerwaniu – >280%

Siła rozciągająca - >3,6N/mm²

Odporny na UV

3) Zamawiający dodatkowo wymaga aby:

- zastosowane powłoki posiadały dopuszczenia (certyfikaty) Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych,
- całość powłoki wykonana była w systemie wannowym jako bezszwowa-monolityczna z dokładnym wypełnieniem wszelkich szczelin,
- zastosowana powłoka cechowała się odpornością chemiczną,
- powłoka była nietoksyczna po utwardzeniu,
- powłoka była z transmisją wilgoci (powłoka oddycha, wilgoć nie kumuluje się pod nią)”

Pozostała treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Czesław Radwan

CZŁOWIEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. ogólnego
Czesław Sulfina

Zamieszczono:

- 1) strona internetowa www.mazowieckie.com.pl
- 2) tablica ogłoszeń
- 3) a/a

